

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
	(構造)		
1	①-1棟給食室のPIT範囲が、意匠図ではbX2から1.7mの範囲はありませんが、構造図では、この範囲も土間PITが示されています。 構造図を正と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。 (A-34. S-12)		意匠図を正とします。
2	4FL上にファンルーム2が新設されておりますが、屋根スラブは、他の改修場所に倣い、デッキコン+RCパラペットと考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。(1A-206)		屋根スラブはデッキコンクリート及び鉄筋コンクリートのパラペットとし、パラペット形状は、1A-38図の⑩-1、3棟、増築西階段詳細図(3)にあるA-A'断面詳細図の屋根10-Aのパラペットと同形状とします。
3	⑩-1,3棟鉄骨ブレースの10Y1断面下部に、3-D16の配筋が示されておりますが、フーチングに取合うアンカーの詳細が不明です。 D19 ナット付 定着40d 埋込11d 程度と考えて宜しいでしょうか、御指示下さい。(4S-9)		既存フーチングに取合うアンカーはD19 ナット付、定着40d、埋込11dとします。
4	上記同断面図3-D16の直上に割裂補強スパイラル筋がありますが、その周りの右上がり破線は、グラウトを示すと考えて宜しいでしょうか。その場合、施工順共に御指示下さい。(4S-9)		破線はグラウトの施工範囲を示すものとし、施行順序は、①地中梁側面増打ち、②鉄骨建方、アンカーセット、③無収縮モルタル注入、④土間コンクリート配筋・打設とします。

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第22号	件 名	豊中市島田小学校校舎改築及び耐震補強工事・豊中市立島田小学校給食調理場改修工事
No	質疑事項		回 答
5	鉄骨錆止め塗装は、特記仕様書(構造関係)(3)22. 錆止め塗装より、JIS K 5625 工場2回塗と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 (S-3)		錆止め塗料の種別はJIS K 5674とし、工場1回、現場1回塗とします。
6	鉄骨梁貫通スリーブ補強の径及びか所数を御指示下さい。 (S-10)		鉄骨梁の貫通スリーブ補強はありません。