

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
	(構造)		
1	根巻柱で、ベースプレートから上部の配筋が不明です。8-D16、HOOPD13@100程度と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(S-222)	配筋は8-D16、HOOP D13 @100とします。	
2	屋外階段鉄骨詳細図のZ1-1000レベルで、FG12へのアンカー2-M16が示されていますが、これは2階梁伏図X28-X29間のSB1の中央2か所を示すと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(S-223. 222)	2階梁伏図X28-X29間のSB1の中央2か所を示すものです。	