

質疑・回答書

告示番号		第289号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター 空調設備工事
No	質疑事項			回 答
1	空-7 特記仕様書(4)の空気清浄装置は空調機器附属エアフィルターも含み、予備品として再生式、非再生式共20%と考えて宜しいでしょうか。			空気清浄装置は空調機器附属エアフィルターも含み、予備品として再生式、非再生式とも20%とします。
2	空-16 空調機器リストにおいて変流量制御ポンプはシャフトシールがメカニカルシールではなく、グランドパッキンとあります。記載どおりグランドパッキンと考えて宜しいでしょうか。			変流量制御ポンプのシャフトシールはグランドパッキンとします。
3	空-16 空調機器リストのTE-1.2開放式膨張タンクに可溶栓共とあります。記載どおりと考えて宜しいでしょうか。			開放式膨張タンクに可溶栓は不要とします。
4	空-17,54 AC-6コンパクト型空気調和機にはINVが附属されておりますが、自動制御フロー図にはファンインバータ制御が記載されておられません。INVの制御は別途工事と考えて宜しいでしょうか。			AC-6コンパクト型空気調和機のインバーターは風量調整用です。機器付属とします。自動制御には使っていません。
5	空-19,56 機器リスト(4)排気ファンFE-B08,109,110はINVが記載されておりますが、自動制御フロー図では不明です。INVはファン付属品とし、制御は別途工事と考えて宜しいでしょうか。			排気ファンFE-B08,109,110のインバーターは風量調整用です。機器付属とします。自動制御には使っていません。
6	空-20 消音器リストにおいて消音減衰量が記載されていない消音器の減衰量は成り行きと考えて宜しいでしょうか。			消音エルボの減衰量は記載していません。
7	空-25,59 ピット階ダクト図のY5-X8-9にMD4700×850が1個記載されておりますが、自動制御計装図及びフロー図では不明です。ダクト図どおりと考えて宜しいでしょうか。			ピット階ダクト図のMD4700×850は、ダクト図通りに設置することとします。
8	空-19,26 機器リスト(4)排気ファンFE-B14は1台と記載されておりますが、B1階ダクト図では物入B-3及び消火水槽上部に各々FE-B14が記載されております。FE-B14は平面図どおり2台と考えて宜しいでしょうか。			消火水槽上部の排気ファン(FE-B14)は無しとします。
9	空-7,42,43 特記仕様書(4)に冷媒管の保温が外装は保温化粧ケース(溶融亜鉛メッキ鋼板上部歩廊タイプ)とありますが、平面図ではSUSラッキングとあります。図中保温化粧ケースと図示されている箇所以外はSUSラッキングと考えて宜しいでしょうか。			図中で保温化粧ケースと図示している箇所以外は、SUSラッキングとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第289号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター 空調設備工事
No	質疑事項			回 答
10	空-48 B1階西空調機械室から大倉庫へのダクト貫通部にダクトロック610×150が11箇所記載されております。具体的にどういう物かご指示下さい。			<u>重要室を火災から守るダンパーです。</u> <u>たとえば、下記をご覧ください。</u> http://www.kumahira.co.jp/products/equipment/safes/attached.html
11	空-20,48 B1階西空調機械室詳細図に650×550消音エルボ59が2個記載されておりますが、消音器リスト59では650×500×1個となっております。詳細図どおりと考えて宜しいでしょうか。			B1階西空調機械室詳細図に650×550消音エルボ59が2個記載、消音器リスト59では650×500×1個となっておりますが、詳細図の2個を正とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp