質疑・回答書

告示番号	第289号	件名	(仮称)豊中市文化芸術センター空調設備工事
No	質疑事項		回答
1	空調機械室と大倉庫の間にダクトロックが明記されていますが、システムフロー図等を教えて下さい。また、制御方法を教えて下さい。		火災時にはダンパーが閉じて、煙や炎の侵入を防ぎます。火報連動とします。
2	穴あきグラスウールボードボックスの詳細が明記されていますが、これらを作成しています業者を教えてくださいませんか。		穴あきグラスウールボードボックスの参考メーカー: マグ・イゾベール(株)

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp