質疑・回答書

告示番号	第289号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>図面番号 空-8 1.15.6風量調整ダンパー 風量調整ダンパーとありますが、対象システムのダンパーは全ての用途がSUS製でしょうか。(FD・SFD共?)</p>	<p>防食型(SUS製)とするダンパーは、外気取り入れ用のVD,MDです。</p>	
2	<p>図面番号 空-8 2.2.1ダクト一般事項 フレキシブルダクトの使用箇所、吹出口・吸込口周りがありますが、対象範囲をご指示下さい。</p>	<p>フレキシブルダクトの仕様箇所は、全ての吹出口・吸込口・機器周りです。</p>	
3	<p>図面番号 空-12 遮音・防振の範囲とは空-13図の防振吊りの範囲と考えてよろしいでしょうか。 又ポリサルファイドシールは対象エリアの機器(カセットエアコン・カセット全熱交)も実施すると理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>遮音・防振の範囲とは空-13図の防振吊りの範囲とします。 ポリサルファイドシールはエアコン類には不要です。</p>	
4	<p>図面番号 空-12 5消音内貼り 空調機廻り対象空調機はAC-1~6GHP-1a・2a・3aと理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>消音内貼りの対象とする空調機は、AC-1~6GHP-1a・2a・3aとします。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

No	質疑事項	回 答
5	<p>図面番号 空-12 5消音内貼り 吹出口・吸込口BOX内貼り音響特記ではホール関連は50m/mとなっていますが、空-21器具リストでは25m/mとなっています。音響特記を優先としてよろしいでしょうか。</p>	<p>ホール関連の吹出口・吸込口BOX内貼りは音響特記を正とし、50mmとします。</p>
6	<p>図面番号 空-12 低騒音型風量調整ダンパの使用系統はAC-1~6 GHP-1a・2a・3aと理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>低騒音型風量調整ダンパの使用系統はAC-1~6 GHP-1a・2a・3aとします。</p>
7	<p>図面番号 空-25 注記)5ピット内ダクトはガルバニウム鋼板とありますが、RAC部分も対象でしょうか。</p>	<p>RAC部分はダクトをガルバリウム鋼板とする対象範囲ではありません。</p>
8	<p>図面番号 空-25 注記)7 ホール内ダクトは消音器まで鉛巻とありますが、RAダクトで鉛巻はシャフト~消音器⑧まででしょうか。 もしくは消音器⑧~消音器⑧-1まででしょうか。空-26 空-28図も同様</p>	<p>RAダクトの鉛巻範囲は、シャフトから消音器⑧までです。</p>
9	<p>図面番号 空-25 MD4700x850の内容をお教え下さい。</p>	<p>空-25にあるMD(4700x850)は、自然換気が不要な時に手動で閉じます。</p>

No	質疑事項	回 答
10	図面番号 空-25 RAダクト外のシャフト接続部分にはFDを設置するとしてよろしいでしょうか。	RAダクトののシャフト接続部分にはFDを設置することとします。
11	図面番号 空-25 注記)5ピット内ダクトはガルバニウム鋼板とありますが、RAC部分も対象でしょうか。	質疑No,7による。(質疑が重複しています)
12	図面番号 空-25 注記)7 ホール内ダクトは消音器まで鉛巻とありますが、RAダクトで鉛巻はシャフト～消音器⑧までもしくは消音器⑧～消音器⑧-1まででしょうか。空-26 空-28図も同様	質疑No,8による。(質疑が重複しています)
13	図面番号 空-26 FE-B08系統のダクトは一般スパイラルダクトでよろしいでしょうか。	FE-B08系統のダクトは一般のスパイラルダクトとします。
14	図面番号 空-26 大・中・小練習室の壁貫通で空-13の注記で貫通仕様は音響特記3)の8ダクト:躯体と遮音貫通処理を適用するとありますが、空-26図では外部はベントキャップとなっています。採用する仕様をご指示下さい。	大・中・小練習室の壁貫通の外部はベントキャップのみとします。

No	質疑事項	回 答
15	図面番号 空-26 ①楽屋事務室・MWC・小楽屋のOAがピットより取り入れていますが、空-25図に記載がありません。ピット内は特に考慮しなくてよろしいでしょうか。 ②FV B06天井扇の外部排気口はベントキャップでしょうか。	①楽屋事務室・MWC・小楽屋のOAダクトのピット内横引きはありません。 ②FV B06の排気はベントキャップです。
16	図面番号 空-28 コミュニケーションロビーの天井ダクトは黒ペンキ塗りと考えてよろしいでしょうか。又会議・講座室 大会議室の天井内ダクトは隠蔽部として理解してよろしいでしょうか。	コミュニケーションロビーのダクトの塗装は不要です。 会議・講座室、大会議室の天井内ダクトは隠蔽部です。
17	図面番号 空-30 ホール部の天井裏SA吹出口接続ダクトにはVD+フレキシブルダクトとしてよろしいでしょうか。	ホール天井裏のSAの吹出し口接続ダクトのVDとフレキシブルダクトは兼用とします。
18	図面番号 空-30 FE-401～403 FS401～403のダクトの鉛巻範囲は外部ガラリ～消音器までと理解してよろしいでしょうか。	FE-401～403 FS401～403のダクトの鉛巻範囲は外部ガラリ～消音器までとします。
19	図面番号 空-47 AC4・5のSA・RAダクトに記入されているVD部にMDも設置されると理解してよろしいでしょうか。 又 OA・EAIにもVD・MDが設置されるとしてよろしいでしょうか。	AC4・5のSA・RAダクトに記入されているVD部にMDも設置します。 また、OA・EAIにもVD・MDを設置することとします。

No	質疑事項	回 答
20	<p>図面番号 空-29 大会議室の全熱交OAの取り入れ口200Φ x10ヶは建築ガラリに接続と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>大会議室の全熱交換器のOAの取り入れ口200Φ x10ヶは、建築ガラリに接続とします。</p>
21	<p>図面番号 空-26 大倉庫1のSAが外で吹出口接続が外は大倉庫2と同様と考えてよろしいでしょうか。(記載がありません)</p>	<p>ご指摘の吹出し口は周辺壁内系統で、図面の位置のみにあります。図面の修正はありません。</p>
22	<p>図面番号 空-39 RAC1~5系統の冷媒配管で、屋上までの立配管部はシャフト内配管としてよろしいでしょうか。</p>	<p>RAC1~5系統の冷媒配管で、屋上までの立配管部はシャフト内配管とします。</p>
23	<p>図面番号 空-7 特記仕様書(4)保温追記 屋内露出部分で大ホール・小ホールの天井裏が外は含まれるのでしょうか又具体的な対象範囲をご指示下さい。</p>	<p>大ホール・小ホールの天井内は隠蔽部とします。</p>
24	<p>図面番号 空-23 排煙口リストで駐車場1~30は金網と理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>排煙口リストで駐車場1~30は金網とします。</p>

No	質疑事項	回 答
25	図面番号 空-2~3 工事区分表において足場工事が明記されておりません。足場工事は建築と考えてよろしいでしょうか。	足場工事の工事区分は建築工事とします。