

## 質疑・回答書

| 告示番号 |                                                                                         | 第289号 | 件 名 | (仮称)豊中市文化芸術センター空調設備工事                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No   | 質疑事項                                                                                    |       |     | 回 答                                                                                   |
| 1    | 図面NO19で全熱交換器の共通事項に予備品20%と明記されていますが、図面NO16及び17のACP、PAC、GHPIには特に記載されてません。予備品0%と考えて宜しいですか。 |       |     | エアフィルターの予備品は、空-7 特記仕様書(4)の空気清浄装置に記載しています。<br>空調機器附属エアフィルターも含み、予備品として再生式、非再生式共20%とします。 |
|      |                                                                                         |       |     |                                                                                       |
|      |                                                                                         |       |     |                                                                                       |
|      |                                                                                         |       |     |                                                                                       |

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp