

質疑・回答書

告示番号	第290号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター給排水衛生設備工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>管の保温範囲留意事項として、ガレージ、ピロティ等のスプリンクラー消火・泡消火配管は、保温を行うと明記されていますが、今回の工事で該当する部分を教えてください。</p>		<p>屋上露出のスプリンクラー配管のみ保温を行うこととします。</p>

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp