

質疑・回答書

告示番号		件 名	市立豊中病院増築工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>(意匠15) ドライエリア部落下防止手摺のStPLはt=30と記載されていますが、t=6で宜しいでしょうか。</p>	<p>ベースプレートと同様に t=9 に訂正します。</p>	
2	<p>(構造14) 基礎梁リストに捨コンt=50,砂利t=150記載がありますが、 図面表記に砂利t=150がありません。地盤改良高の中を含む のでしょうか。ご指示ください。</p>	<p>基礎梁リストを採用し、地盤改良高とは分けて、砂利t=150をお願いします</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp