

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第47号	件 名	平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	特記仕様書P25鋼製加工品類の材質について特記仕様書ではSS400とありますが、設計書の内訳書にある通りSS400+Znメッキ+塗装と考えてよろしいでしょうか。	SS400+塗装です。	
2	特記仕様書P26基礎工にあります開口部受枠基礎について、スラブ面に基礎を設けその上に受枠を設置するものと考えてよろしいでしょうか。	ご質問の通りです。 基礎形状等の詳細は受注後の協議によります。	
3	設計図書・図面において図面番号M-19の脱臭設備フローシート(撤去)に記載されている符号1～19のそれぞれ撤去機器の単重量(空重量)をご提示お願い致します。	現地調査等によりご確認ください。	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp