

質疑・回答書

告示番号		公示第47号	件 名	平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	機械設備工事 特記仕様書P25 第10節 複合工 1.鋼製加工品について、開口部蓋用受枠の記載がありませんが、今回工事範囲ですか。その場合、材質は設計書 第8号明細書 鋼製加工品に計上されているSS+Zn塗装と考えてよろしいですか			受枠は今回工事範囲で、設計にも含んでおります。 材質はSUS304です。
2	機械設備工事 特記仕様書P28 4.蓋覆について、搬出口設置復旧のプレス材質をご教示下さい。			材質はSS400です。
3	脱臭設備更新平面図(番号M-3)および脱臭設備撤去平面図(番号M-20)について、排気塔への貫通箇所についてM-3では建屋貫通箇所は既設となっていますが、M-20には記載がありません。建屋貫通箇所については今回範囲外と考えてよろしいでしょうか。			図面番号M-3のご指摘の箇所は誤記となります。 図面番号M-4、20、21にて判断下さい。
4	搬入口設置撤去平面図(番号M-37)について、アスファルト防水(D-1)仕上の施工範囲は、破線表示箇所のみと考えてよろしいですか。			ご質問の通りです。 復旧時には片側150mmを既設と重ねる形で考えています。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		公示第47号	件 名	平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事
No	質疑事項			回 答
5	水処理設備脱臭ダクト更新断面図(2)(番号M-13)の1-2通間のポンプ室内での更新について水処理設備脱臭ダクト撤去断面図(2)(番号M-31)と範囲が異なります。M-31に準拠し、ポンプ室内のダクトは既設再利用と考えてよろしいですか。			ご質問の通りです。図面M-31に準拠してください。
6	沈砂池脱臭ダクト更新平面図(番号M-6)及び沈砂池脱臭ダクト撤去平面図(番号M-24)について、⑦通の壁と並行のダクトについて共にG.L.より下のレベルですが、埋設管と考えてよろしいですか。			⑦通の平面図上側は1系沈砂池となっています。従って、1系沈砂池との仕切壁に添架させるもので、地中埋設ではありません。
7	沈砂池脱臭ダクト更新平面図(番号M-6)及び沈砂池脱臭ダクト撤去平面図(番号M-24)について、更新図(M-6)より既設撤去後不要と記載のあるダクトがありますが、既設との切替上の作業制限はありますか。			原則として、供用しながらの施工となります。詳細は受注後の協議によります。
8	沈砂池脱臭ダクト更新平面図(番号M-6)及び沈砂池脱臭ダクト撤去平面図(番号M-24)について、⑦通の壁と並行のダクトについて更新図(M-6)のφ 350については、一部G.L.より上部となりますが屋外と考えてよろしいですか。また、屋外となる場合に耐侯性に対する考慮は必要ですか。			1系沈砂池内に設置しますので、屋内となります。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		公示第47号	件 名	平成25年度公共下水道事業庄内下水処理場水処理脱臭機械設備更新工事
No	質疑事項			回 答
9	水処理設備脱臭ダクト更新断面図(2)(番号M-13)の最終沈殿池接続部詳細記載の補強金φ 400×400L×PL6t及びφ 500×600L×PL6tの材質はSUS304と考えてよろしいですか。			ご質問の通りです。
10	水処理設備脱臭ダクト更新断面図(2)(番号M-13)の最終沈殿池接続部詳細記載の貫通部の材質はVUと考えてよろしいですか。また、その場合補強金φ 400×400L×PL6t及びφ 500×600L×PL6tの間にモルタルを充填し、ダクトに直接モルタルが接触しないようにすると考えてよろしいですか。			貫通部ダクト材質はVUです。充填範囲は削孔部全体です。
11	脱臭装置の臭気測定は、総合試運転(積上)項目に該当すると考えますが、設計書に本項目がありません。臭気測定は実施しないものと考えてよろしいですか。			更新後の機器性能確認のため、臭気測定は実施してください。
12	脱臭装置の撤去更新については、2台同時に行えるものと考えてよろしいでしょうか。			1台ずつの更新です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp