

## 質疑・回答書

告示番号	48号	件 名	平成25年度公共下水道事業穂積ポンプ場No.2雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>吐出水槽水位について 機器撤去・施工時期に於ける水槽水位HWL、LWLはいくらですか。</p>	<p>現地調査等により確認ください。 HWLはTP+2900程度、LWLはTP+39程度です。 HWLは降雨状況により変動します。</p>	
2	<p>逆流防止弁の据付について 1)吐出水槽に搬入開口はありますか。有る場合は開口寸法・位置を教示下さい。 2)放流先にゲートはありますか。 (水位が高い場合は止水して水替えが必要となります。)</p>	<p>1) 搬入開口はあります。開口寸法：3000mm口、位置：調圧槽 2) 放流先にゲートはありません。 詳細は現地調査にてご確認ください。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp