

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立庄本老人デイサービスセンター中央監視設備改修工事
No			回 答
1	図面番号 8/14	中央監視からCP-B1-1間、 中央監視からCP-3-1間は CPEV-S1.2-3Pでの構築になりますが よろしいでしょうか。	設計図のとおりとします。
2	図面番号 9/14	中央管理点一覧表で、操作の下に 設定・切替とありますが、ON/OFFと考えて よろしいでしょうか。	自動一手動(ON／OFF)となります
3	図面番号 8/14	集中管理装置参考図ではシステムユニットと なっておりますが汎用PC(モニターはタッチ パネル式)でもよろしいでしょうか。	設計図のとおりとします。
4	図面番号 8/14	集中管理システム機器機能表の集中管理装置 11項遠隔管理装置ですが、Webブラウザ方式 での通信ではなく、NEC独自通信方式での 遠隔監視/操作でもよろしいでしょうか。	設計図のとおりとします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp