

質疑・回答書

告示番号	第424号	件 名	(仮称)市営二葉第3住宅建設工事
No	質疑事項	回 答	
5	1階外壁仕上が石状吹付となっておりますが、メーカー、品番等は有りますでしょうか。また、吹付厚さは何mmでしょうか。吹き分け部の位置、見切方法はどのように処理すればよろしいでしょうか。巾木の高さはどれくらいでしょうか。ご指示下さい。	株式会社ハマキャスト ハマキャストJX 3mm同等品以上とします。吹き分け部の位置は図面番号D-101「吹付材区分立面図」1階廊下・エントランスを含む外壁面とし、見切方法はメーカーの標準仕様とします。巾木高さは床仕上げ面+150mmの位置に専用目地棒を設置し、巾木部分は石状吹付の上、ローラー押さえとします。	
6	D-38 ALCパネルの間仕切位置が×3-×4の中央RSLレベル以上で耐火間仕切りと有りますが、Y方向姿図の詳細図が有れば頂けますでしょうか。	吉野石膏A-2000・WI同等品以上の工法とし、界壁遮音性能間仕切りとすることとします。 姿図は別紙添付図面のとおりとします。	
7	D-42 1F開放廊下の床下点検口のピット深はどれくらいでしょうか。ご指示下さい。	図面番号D-44「矩計図-1」を参照。GL-1300の位置をピット整地面(深さ)とします。	
8	福祉施設の建具表、床、壁、天井の仕上げが不明です。ご指示下さい。	福祉施設の外部サッシュ及び天井部断熱材以外は本工事に含まないものとします。	