

豊島体育館改修工事 追加質疑事項について

- 図面番号C-05 について

図面番号C-05 及びC-06 図の範囲全て塗装範囲とする。なお、既設塗装面積の参考数量は1,155 m²程度とする。

- C-100*50*20*3.2 の間隔はC-05 図のとおりとする。

- 花○印部材は別添図のとおりとする。