

質疑・回答書

告示番号		第461号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター舞台照明設備工事
No	質疑事項			回 答
1	負荷一覧表の配管・配線(EMケーブルを使用)でDMXケーブル及び5.5° -3C、EM-CEQ100°、EM-CET22° 以外はEM-IE線と考えて宜しいでしょうか。(照明-16,-17)			DMXケーブル及びEM-CE 5.5° -3C、EM-CEQ100°、EM-CET22° 以外はEM-IE線とします。
2	大ホール調光操作室の調光操作卓コネクタボックスからシステム系統図より調光器盤へDMX信号×4、DMX信号処理盤(調光室)へDMX信号×2が至ると考えて宜しいでしょうか。又その他ケーブルが必要な場合はご指示して頂けないでしょうか。(照明-14,-18)			DMXケーブルについては質疑の通りです。 その他のケーブルについては想定される調光システムを構築する上で、必要なケーブルはすべて本工事とします。
3	照-18の特記事項にDMXケーブル配線については調光室内DMX信号処理盤へ至ると記載されているのですが、大ホール調光システム系統図では客席天井DMX信号処理盤又はぶどう棚DMX信号処理盤を経由して調光室内DMX信号処理盤へ至っているのですが、システム系統図が正しいと考えて宜しいでしょうか。(照明-14,-18)			システム系統図を正とします。
4	客席天井DMX信号処理盤又はぶどう棚DMX信号処理盤へはDMX信号線以外に電源配線等は必要ないでしょうか。その他ケーブルが必要な場合はご指示して頂けないでしょうか。(照明-20)			調光器盤より制御電源(直回路)として、客席天井DMX信号処理盤及びぶどう棚DMX信号処理盤に対して各々EM-CE5.5° -3C(E31)とします。 (ワイヤリングダクト部分は配管保護不要)

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第461号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター舞台照明設備工事
No	質疑事項			回 答
5	大ホールの舞台袖照明操作盤からの配管配線はどこへ至るのでしょうか、又、どのような配管・配線が必要でしょうか。(照明-18)			調光室内DMX信号処理盤送りは以下とします。なお、ワイヤリングダクト部は配管保護は不要とします。 ・EM-CPEE0.9-10P(E31) ・DMXケーブル×1(E25) ・Cat.5Eケーブル(E25)
6	大ホールの⑧UHの配管配線、ボーダーケーブル、ケーブルかごが負荷一覧表では×8ですが平面図では×6です。どちらが正しいのでしょうか。(照明-16,-20)			UHの配管配線、ボーダーケーブル、ケーブルかごは×8とします。
7	大ホール調光システム系統図に記載されているワイヤレス受信器が平面図に記載されておりません。設置場所をご指示頂けないでしょうか。配管配線はDMXケーブル×2のみと考えて宜しいでしょうか。(照-14)			舞台側12. GAL下設置のギャラリー手摺りに、また客席側は35. 2CLの照明パイプに取付けとします。ケーブルは質疑の通りDMXケーブルとし、調光室内DMX信号処理盤送りとします。
8	小ホール調光操作室の調光操作卓コネクタボックスからシステム系統図より調光器盤へDMX信号×2、DMX信号処理盤(調光室)へDMX信号×2が至ると考えて宜しいでしょうか。又その他ケーブルが必要な場合はご指示して頂けないでしょうか。(照明-15,-22)			DMXケーブルについては質疑の通りです。 その他のケーブルについては想定される調光システムを構築する上で必要なケーブルはすべて本工事とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		第461号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター舞台照明設備工事
No	質疑事項			回 答
9	小ホールのフォロースポット室に記載されている盤を電源分岐盤(⑬ CP)と考えて宜しいでしょうか。(照明-17,-22)			平面図(照明-22)フォロースポット室内の盤が電源分岐盤です。
10	小ホールの舞台袖照明操作盤からの配管配線はどこへ至るのでしょうか、又、どのような配管・配線が必要でしょうか。(照明-22)			調光室内DMX信号処理盤送りは以下とします。なお、ワイヤリングダクト部は配管保護は不要とします。 ・EM-CPEE0.9-10P(E31) ・DMXケーブル×1(E25) ・Cat.5Eケーブル(E25)

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp