

平成 25 年 11 月 8 日

施設整備課

工事名 （仮称）豊中市文化芸術センター舞台照明設備工事について

図面番号（照－１６）No.13 の備考欄「FC 音反前・後より給電」は、仕様欄にある「C 型 30A プラグコード」によりフロアコンセントから給電とし、No.26 FC 音前、No.27 FC 音後に接続とします。新たに FC 音前および FC 音後に C 型 20A コンセント×1 ヶ口を追加します。負荷回路は 100V20A×1（音前／音後ペア）とします。配線種別は 8sq×2E2.0（PF28）とします。また一覧表 No.43 客電 2F に一般負荷回路 100V20A×4 回路（計 100V20A 8 回路）を追加します。