

## 質疑・回答書

No1

告示番号	209	件 名	豊中市立東丘小学校校舎北新館、中新館耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	A11～17図では、7棟・①-4棟が工事範囲内になっていますが、S3図では、工事範囲外になっています。どちらを採用すればよろしいでしょうか。		A11～17図は、耐震改修工事以外の対象棟を示し、S3図は耐震改修工事の対象棟を示しております。7棟、①-4棟は、耐震改修工事がないためS3図においては、工事対象外としております。
2	A26 凡例に⑥が記載されていますが、屋根伏せ図に見当たりません。⑥は、無いと考えてよろしいでしょうか。		質疑事項のとおり、⑥は本工事にありません。
3			
4			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp