

質疑・回答書

No1

告示番号		件 名	豊中市立豊南小学校校舎南校舎耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	A11 仮設概要表に足場外部側は、解体時防音シート張りに記載されていますが、防音シート張り範囲をご指示願います。		②-1棟外付鋼板内蔵型鉄筋コンクリートブレース補強(ピタコラム工法)部分のA通り4-6間及びA通り9-13間の補強部分寸法(W)×GLからパラペット天端(H)の範囲とします。(A-23,S-08,09参照)
2			
3			
4			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp