

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第22号	件 名	平成26年度桜井谷ポンプ場自家発電設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	特記仕様書 P10 第2章 第3節 8)発電機盤はJEM-1425 CW級で宜しいでしょうか？ MW級の場合、参考寸法 約W800×H2350×H1200[mm]とありますが、奥行寸法1200mm ⇒ 1800mm程度となります。			発電機盤はJEM-1425 CW級です。 MW級とする場合は設置スペースの検討が必要です。 詳細は受注後の協議によります。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp