

## 質疑・回答書

告示番号	第29号	件 名	平成26年度下水道築造工事(原田中央幹線・その2)
No	質疑事項		回 答
58	<p>平成26年5月29日掲載の質問回答 別紙「積算処分地一覧」脱水ケーキが「夜」となっていますが、「昼」が正しいとおもわれます。【明細書(第5号)より】 ご確認をお願いします。</p>		<p>「夜」は誤りです。「昼」の単価で積算して下さい。</p>
59	<p>現場説明書 [VI]防音工【No.4発進立坑】 防音ハウスの「全損」とは、購入費として計上するのでしょうか。それとも次回施工の使用後、搬入した防音ハウスメーカーに無償で返却するのでしょうか。また、返却する場合、滅失等が生じたときは、施工者の責において措置をとるといふことよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>		<p>購入費として計上して下さい。</p>
60	<p>平成26年6月4日掲載の質問回答 19. 明細書第74号 回答で「積算の数量は1で計算しています」とありますが、「1t」でしょうか。それとも「1m3」でしょうか。ご教示下さい。</p>		<p>No.57の回答を参照して下さい。</p>
61	<p>特記仕様書 [V]事業損失防止施設 シールド掘進、立坑掘削の影響範囲内にある建物の家屋調査費用は、現場管理費の補償費に含まれるのでしょうか。それとも別途協議対象となるのでしょうか。ご教示下さい。</p>		<p>別途協議とします。</p>

## 質疑・回答書

告示番号	第29号	件 名	平成26年度下水道築造工事(原田中央幹線・その2)
No	質疑事項		回 答
62	<p>内訳書第3号                      大口径高圧噴射攪拌工法の効果確認(立坑底部、土留め欠損部)は、掘削に伴い適宜試料を採取し、一軸圧縮強度試験を実施すると考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。</p>		<p>そのように考えて結構です。</p>
63	<p>明細書第5号                      「建設汚泥 脱水ケーキ 比重1.6」となっていますが、施工時の実測した比重が1.6と乖離している場合は、協議対象となるのでしょうか。ご教示下さい。</p>		<p>別途協議とします。</p>

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp