

質疑・回答書

告示番号		第50号	件 名	平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系E－2列水処理電気設備工事
No	質疑事項			回 答
1	特記・発注図範囲：発注図面E-7、特記仕様書P.19,20,21 項目：機器仕様 内容：特記仕様書・第2章第3節機器仕様 4)機能増設 4)-1～10)について、新規の装置を導入することで、機能増設の内容と同等の機能を満足すると考えますが、よろしいでしょうか。			特記仕様書の機能増設の内容と同等以上の機能を満足すれば可とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp