

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第58号	件 名	平成26年度下水道改築工事(10工区)
No	質疑事項			回 答
7	中層混合処理について 材料の添加量の記載が無く金額が出せない状況です。 添加量の数値を回答願います。			中層混合処理の添加量については、70kg/m ³ にて、見積りをしています。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp