

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成26年度水道配水管敷設工事(NO10新千里南町2丁目)
No	質疑事項		回 答
	第80号単価表のアスファルト舗装の件でプライムコートの規格の表記がありません。教えてください。		プライムコートの規格はカチオン乳剤浸透用3号(PK-3)です。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp