

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立千里体育館中央監視装置改修工事
No	質疑事項		回 答
1	図面番号E-04 システム構成図にて監視端末(PC)3台ありますがその内の1台をSCSm(システムコアサーバ)と集約してもよろしいでしょうか？(弊社システムでは機器を集約してもシステムの運用に影響はありません。)		仕様書通りとします。
2	図面番号E-06 中央監視ポイント表(2) 計測 温度にて信号は温度計測 Pt100Ω 湿度 DC4～20mAでしょうか？		質疑内容通り 温度計測 Pt 100Ω 湿度 DC 4～20mAです。
3	工事日程時間について休日・夜間作業は可能でしょうか？		原則として不可とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp