

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立千里体育館中央監視装置改修工事
No	質疑事項		回 答
1	E-07 系統図 中央監視装置～各RS盤間配線がcat5Eとなっておりますが CPEV-S1.2-3prでも宜しいでしょうか？		現状のシステム構築が可能であれば 各製造者仕様に変更可とします。
2	E-08改修内容 既設ケーブル撤去の上cat5E新設とありますがシステム上問題無ければ 既設流用することは可能でしょうか？		不可とします。 既設ケーブル撤去の上ケーブル新設とします。
3	E-07システム機能表 パナソニック(株)標準仕様となりますが宜しいでしょうか？ 1-(8)保守登録機能は御座いません。 1-(9)絶対値監視は可ですが、偏差値監視機能は御座いません。 1-(13)グラフィック画面を強制的に表示する機能は御座いませんが 警報発生時は最新警報表示での確認は可能です。		機能については仕様書と同等以上とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp