

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築に伴う植栽工事
No	質疑事項		回 答
1	工期が平成29年7月14日までとなっており約2年8か月の工事期間になっているが年度別の工事内容を教えて下さい。		予定として、 工事工区図の1～3にある工事が平成27年度工事 工事工区図の4～6にある工事が平成28年度工事 工事工区図の7・8にある工事が平成29年工事と考えております。
2	工事内容にもよりますが工期が約2年8か月の間に部分支払いが2回となっています。どの時期で支払いをしていただけるのか教えて下さい。(工事の半分程度は移植、撤去工事であると思われる人件費の積み重ねです。支払い時期によっては請負業者負担が多すぎます。)		部分支払いは、 平成27年度末(平成28年3月末)、 平成28年度末(平成29年3月末)の2回と考えております。
3	植栽(新植)の中で植生ブロック内芝生とありますが芝生だけの施工でいいのでしょうか。植生ブロックメーカーも教えて下さい。		芝生だけの施工と考えております。
4	植栽(新植)の中でキウイ 40.8㎡とありますが㎡/何本植えるのですか。規格も教えて下さい。		平方メートル当たり3potと考えております。

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立西丘小学校校舎改築に伴う植栽工事
No	質疑事項		回 答
5	高木・中木・低木、各場所ごとの施工時期を教えてください。時期によっては移植不可能な時期があります。		施工時期については、工事工区図によります。 時期等により移植が困難な場合については、 監督職員との協議によるものとします。