

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市消防本部北消防署階段手すり等改修工事
No	質疑事項		回 答
1	ギャラリー手摺改修部について アルミパンチングのジョイント部分は何か既存の部材がついて いますか。また、新設する際に使用できますか。		既存手摺は手摺(横材)および支柱のみで手摺子の無い手摺です。施工に 先立ち施工図を作成し、既存の手摺(鉄骨)にステンレスアングル、ステン レスボルト等にて取付を行うものとします。
2	パンチングメタルについて 焼付塗装の色を教えてください。		色見本を提出し協議の上、決定します。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp