

質疑・回答書

告示番号		第4号	件 名	平成26年度水道配水管敷設工事(No. 602旭丘)
No	質疑事項			回 答
	・第3号の2 K形離脱防止金具(3DkN)について 組(セット)でなく個別の数量になっておりますが、表記のおとり積算して よろしいですか。			明細表第3号の2の8行目のK形離脱防止金具(3DkN)1個当たりの内訳 はK形離脱防止金具(3DkN)1個及び芯出しゴム輪K形1個、T頭ボルト ナット(SUS)14本を含んだものとなっています。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp