

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第27号	件 名	平成27年度穂積ポンプ場自家発電設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	☐ 特記仕様書 第1章 第2節 (9)(10) 機械及び電気共に適用と書かれていますが、機器は電気設備を元に製作と考えて宜しいでしょうか。			機器は、特記仕様書 第1章 第2節 (9)(10)の電気設備工事に適合するように製作です。
2	☐ 特記仕様書 第2章 第3節 2. 付属品類 排気温度計はパッケージ取付けで宜しいでしょうか。			防音パッケージに取付です。
3	☐ 特記仕様書 第2章 第3節 2. その他 パッケージ内の点検スペースとは、作業者が日常点検でパッケージ内を周回出来るスペースと考えて宜しいでしょうか。			日常点検でパッケージ内部を周回できるスペースです。
4	☐ 特記仕様書 第2章 第4節 2. (12) 防音パッケージ内に設置する感知器について、図面E-12のケーブル系統図に記載が無いため、下記を教えてください。 1. 接続先(火災報知器でしょうか) 2. 接続先仕様(火災報知器メーカー、ケーブル種別・芯数など) 3. 配線工事は、本工事範囲でしょうか。			1. 接続先は、火災受信機です。 2. メーカーはホーチキ(株)です。ケーブルは、EM-AE1.2-4Cです。 3. 本工事範囲内です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp