

質疑・回答書

告示番号	第28号	件 名	平成27年度庄内下水処理場水処理設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	図面E-11に於いて、今回更新される機器の配線ケーブルは既設流用で宜しいでしょうか？また、電線管は負荷側端末の可とう管のみ更新で宜しいでしょうか？	ご質問のとおりです。	
2	機能増設対象の最終沈殿池設備(1)(2)コントロールセンタ、補助継電器盤、及びNo.1, 2余剰汚泥ポンプ現場操作盤の既設メーカーをご教示下さい。	メタウォーター株式会社です。	
3	防食補修塗装について明記されていますが仕様・工法規格についてご教示下さい。既設の塗装範囲についてもご教示下さい。	No.3初沈横槽用覆蓋受枠の躯体はつりによる防食塗膜の補修は、C種にて施工して下さい。 No.1汚泥引抜テレスコープ弁受枠の躯体はつりによる補修は、耐硫酸モルタルにて施工して下さい。 既設の塗装範囲は、最初沈殿池周りすべてです。詳細は現地調査によります。	