

質疑・回答書

告示番号	件 名	平成27年度天竺川排水区外実施設計業務委託
No	質疑事項	回 答
1	金抜き設計書、特記仕様書のいずれからも測量業務の数量が読み取れません。業務項目ごとの数量明記をお願いします。	測量業務について ・縦断測量:0.34km ・用地現況測量・用地平面図作成:0.34万㎡ を計上しています。
2	測量業務について、別紙の各測量作業に打合せ協議が表記されていますが、人工構成及び回数を教えて下さい。	各測量の打合協議について 各測量業務ごとではなく、管きよ実施設計業務にて、計上しています。
3	開削工法(内径1200mm未満)耐震計算1式含む(L1)と記載されていますが、開削工法(ボックスカルバート)及び覆蓋検討については耐震計算は行わないでよろしいでしょうか？	開削工法(ボックスカルバート)及び覆蓋検討については耐震計算は計上しておりません。監督職員との協議の上で必要と判断した場合検討をお願いします。
4		