

質疑・回答書

告示番号		市立豊中病院告示第2号	件 名	市立豊中病院中央監視設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	グラフィックパネル(3種類)の仕様について、教えてください。 表示点数 点数の内訳(制御、状態、警報)			電力GP 表示:488 制御:89 熱源GP 表示:125 コ・ジェネGP 表示134 アナログ(発電電力7セグLED表示):2 1灯2色表示は表示数2としています。 上記GPには、それぞれランプテストボタンがあります。 また、コ・ジェネ操作部の 表示:18 制御:10 も考慮ください。
2	機能仕様に記載されている内容について、装置毎に機能分担されていますが、システムとして、内容を満たしていれば、【HIM機能】、【Icon機能】等、装置毎に実現しなくてもよろしいですか。			システムとして機能を実現できていれば問題はありません。
3	図面番号E04に機器の仕様が記載されておりますが、機能仕様を満足できる製品であれば、記載されているスペックをを全て満たさなくてよろしいでしょうか。			よろしいです。ただし、データ処理速度や伝送速度の低下を招くような仕様の機器 ならびにメンテナンス性に支障のあるような機器(耐久性や交換部品の対応性等)等、運転・維持管理性の低下することが無いよう配慮してください。
4	工事時間について休日・夜間作業は可能でしょうか？ (図面のE01右下に 3システム移行時の対応に記載がありますが作業可能な時間帯の表記が無いので記載させていただきました。)			休日・夜間作業は可能です。詳細については事前に工事監理監督員および施設管理者と打合せを行い、病院運営に支障の無いよう工事を実施してください。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号	市立豊中病院告示第2号	件 名	市立豊中病院中央監視設備更新工事
5	機器搬入時の仮設の置き場 撤去機器の仮置き場をお借りすることは可能でしょうか？		機材等の仮設置き場はあります。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp