

質疑・回答書 (1/2枚目)

告示番号		件 名	平成27年度庄内下水処理場2系No.1・2污水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	特記仕様書P16 第5節 撤去工 § 1撤去機器 ★各撤去機器の重量を開示頂けないでしょうか。	ポンプ(中間軸架台含む) 12.9t (以下全て各1台) 電動機(抵抗器含む) 7.2t 吐出弁 2t フラップ弁体 0.6t (以上、特記仕様書P. 19 第5節 § 1 No.7吸込配管、吐出配管(材料)以外)	
2	特記仕様書P19 第3節 機器仕様 § 4 配管 ★ダクトイル鋳鉄管の台数が「1式」となっておりますが、記載されている配管本数は、污水ポンプ2台分のダクトイル鋳鉄管の数量を記載されていると理解して宜しいでしょうか。	御質問の通りです。	
3	防食工事施工中における、No.1～No.4污水ポンプの運用方法、稼働方法及び仮設方法をご教示願います。また、防食工事期間中の上記対応は豊中市様にて行って頂けると考えて宜しいでしょうか。	乾季は3台運転可能な状態で、雨季は4台とも運転可能な状態とします。仮設方法については、污水ポンプの連続停止時間(水処理施設の全停止)は、吐出井の排水(350m ³ 程度)を含んで最大6時間とします。防食時は、污水ポンプは通常運用、稼働で、作業は吊足場使用し、工事範囲内とします。	
4	最低制限価格の算定方法について ★最低制限価格の算定方法は、最低制限価格の計算式で算出した金額の合計に「発生物件の評価額(マイナス値)」を合算したものと考えて宜しいでしょうか。	「発生物件の評価額(マイナス値)」は直接工事費として計算されます。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書 (2/2枚目)

告示番号	豊中市上下水道局告示第46号	件 名	平成27年度庄内下水処理場2系No.1・2汚水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回 答
5	設計書 第9号 発生物件の評価額 ★有価値物 ①鉄くず ヘビーH2 ②鉄くず 故銑 ③ステンレスくず18-8) 各々の重量を開示願えないでしょうか。		適切に積算願います。
6	吐出管のパッキン等にアスベストは含まれていないと考えて宜しいでしょうか。また不明の場合、調査費用は設計変更(増額)対象として頂けると考えて宜しいでしょうか。		吐出管のパッキンには含まれていません。(既設確認済)