

## 質疑・回答書

告示番号	件 名	市営服部西住宅空調設備改修工事(第二期)
No	質疑事項	回 答
1	<p>M-01 特記におきまして耐震施工にチェックが入っています。M-05廊下面室外機設置要領図、及び機器表にては、転倒防止金具のみにて、固定されています。また、M-09にて架台既設再利用となっています。既設架台の取付耐震計算のデータがあるのでしょうか。表示されています計算例を含め、耐震計算が不可能と思います。耐震強度計算書提出の義務付けがされていまずので、耐震計算のできる、必要資料を表示願います。</p>	<p>住戸用の空調機器の設置においては、機器の製造者の指定する方法で確実に行えばよいものとし、集会室の空調室外機においては、M-01 特記仕様書の耐震施工に記載のとおりとします。</p>
2	<p>二期工事となっていますが、一期工事と使用メーカー及び機種を合わせなければいけないでしょうか。同機種でなければならぬなら、表示願います。</p>	<p>M-05 新設機器表に記載のとおり、MSZ-ZXV225-W(三菱電機製)同等品以上とし、同メーカー及び同機種でなくても結構です。</p>