

質疑・回答書

告示番号		312号	件 名	豊中市立南丘小学校校舎他用途棟耐震補強工事
No	質疑事項			回 答
1	図07 特記仕様書追記事項(2)に外壁下地補修の記載がありますが、数量の記載がありません。クラック・浮き等は無いと考えてよろしいでしょうか。			本工事において、クラック・浮き等外壁下地補修はありません。
2	図14～18 撤去・改修詳細図に植栽の記載がありませんが、別途と考えてよろしいでしょうか。			A-18図 花壇詳細図のとおり花壇植込用土の仮撤去・埋戻しを行い、植栽の移植はありません。
3	図09 仮設計画図の作業員動線は、2t車程度は進入可能と考えてよろしいでしょうか。			A-09図 ⑤-1棟東側に示す作業員動線は、車両が通行できる幅員が確保できないため、作業員のみの通行とします。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp