

質疑・回答書

告示番号		4号	件 名	市立豊中病院非常用発電設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	発電機メーカーはメーカーフリーとして考えてよろしいでしょうか。			設備機材等評価名簿H27に記載されるメーカーとします。 また、記載されていないメーカーでも今回発注仕様の性能と同等以上の性能を有する発電機の製造及び納入実績が確認できる場合は許可するものとします。
2	仮設発電機の設置場所をご指示願います。			別紙「仮設発電機設置位置図」参照 仮設発電機周辺に仮囲いを設置することとします。
3	仮設発電機の高圧ケーブルは、一般ケーブル(6KV CVT)と考えてよろしいでしょうか。			よろしいです。
4	工事費内訳書の作成において、種別1. 中央監視設備とありますが、その表記でよろしいでしょうか。			非常用発電設備の間違いです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp