質疑・回答書

告示番号	5号	件 名	市立豊中病院無停電電源設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>外線ケーブルは全てピット内での配線されるとの事によろしいでしょうか。盤側の外線取り合いを「上取り合い」か「下取り合い」かを 確認させて頂きたかったため。御回答宜しくお願い致します。</p>		<p>ケーブルラック配線とします。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp