

質疑・回答書

告示番号		件 名	市立豊中病院地域連携コーナー新設工事他設計業務委託
No	質疑事項		回 答
1	委託概要①の地域連携コーナー新設に伴う設計業務の内容をご教示下さい。		壁・天井を設置し、約30㎡の事務スペースの設計を行うものです。 (事務机7台、カウンター3台程度設置予定) 上記に伴い電気、空調等の設備が必要になります。
2	委託概要②の地下3階MRI室、1階医療サポートセンター系統の空調設備改修工事、臨床検査部排気設備改修設計業務の内容の開示及び既存設備図を参考資料として貸与して頂けますか。		○地下3階MRI室空調設備改修工事 ・プラン変更はあります。 ・冷媒配管は不良のため撤去新設とします。また、これに伴う天井補修等もあります。配管、ダクトの更新は含むものとします。 ○1階療養サポートセンター系統空調設備改修工事 ・プランの変更はありません(4室) ・マルチエアコン(室外機10馬力)冷暖切替式を冷暖同時エアコンに改修します。 ・冷媒配管は漏れがあるため撤去新設とします。また、これに伴う天井補修等があります。 ○臨床検査部排気設備改修工事 ・現在、超低温フリーザー及びフリーザーバックアップ用CO2ポンペを設置しており、これらからCO2が漏出した場合に強制排気するための設備の設計になります。これに見合う排気(給気)風量の算出をお願いいたします。 ・排気設備はCO2の検知信号受信(既存のCO2検知機から信号を取り入れる)及び手動により運転するものとします。 ・排気は近傍の排気口(排気ガラリ)への排気とします。 ・既存設備図は貸与します。
3	委託概要③の洗浄器(中央滅菌室)設置に伴う設備工事設計業務は洗浄器に給排水配管等を既存配管より分岐接続する設計業務と考えて宜しいでしょうか。		よろしいです。

4	履行期間が3月末日までとなっておりますが、延長の予定はありますでしょうか。	履行期間の延長はありません。
---	---------------------------------------	----------------

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp