

質疑・回答書

告示番号		第238号	件 名	豊中市立第四中学校校舎改修工事に伴う給排水衛生設備工事
No	質疑事項			回 答
1	揚水ポンプ用電源ですがメーカー最長で20m迄は可能、ピット内でジョイント・床面ボックス打込み(DP-3)どう考えますか			ピット内でのジョイントと考えています。
2	M-03、設備項目に空調ドレン排水最寄の会所接続と有りますが→空調設備が会所近くまで配管している物を衛生桝に接続すると考えて宜しいでしょうか、また小口径桝の仕様も変わりますが。			平面図のとおりとします。
3	消火器が含まれていますが歩行距離(20m)等考え本数が少ないと思いますが(既設棟は別途)			関係部署よりの指導があれば別途協議します。
4				

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp