

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成28年度天竺川排水区実施設計業務委託
No	質疑事項		回 答
	修繕工法の既設管調査は、TVカメラ調査または潜行目視調査、劣化調査が含まれているのでしょうか。		既設管調査は、「マンホールより既設管の状態を目視により調査」となります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp