

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成28年度下水道改築工事(4工区 夕日丘2丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	現場説明書にありますⅢ.(5)複合管施工時の水替工について、夜間施工時における「水深」「流速」「流量」をご教授いただけないでしょうか。		時間により変動があり、詳細な「水深」「流速」「流量」は不明ですが、最大水深が既設管径の30%を超える見込みですので、水替工を併用する設計としています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp