質疑・回答書

告示番号	020302020010020160073	件 名	平成28年度庄内下水処理場重油タンク液位計整備工事
No	質疑事項	回 答	
1	重油タンクの開放、内部清掃、閉鎖作業は、本工事範囲内でしょうか？	重油はそのままの状態で作業します。 その為、重油タンクの開放、内部清掃、閉鎖作業は含みません。	
2	特記仕様書3頁： 2) 発信器への電源供給は単相100Vでしょうか？	単相100Vです。	
3	特記仕様書5頁： 表1 整備工事取替部品に「90° ガイドエルボ 1個」となっていますが、発注図面では2個設置されています。 2個の内、1個を取換するのでしょうか？	設計書の通り、90° ガイドエルボは2個更新します。	