

質疑・回答書

告示番号		第44号	件 名	平成28年度小曾根第1ポンプ場No.1雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	ポンプ開口について、補強図の記載がありますが、ポンプ型式変更に伴い、想定されている床耐荷重がありましたらお知らせ下さい。			設計時に床荷重6t／㎡までの安全性は確認しています。
2	設計検討の結果、想定されている床耐荷重を超えることが判明した場合、更なる補強に関して、設計変更の対象と考えてよろしいか、確認させて下さい。			重量増分を見込んで荷重計算を行い、問題ないと考えていますので設計変更の対象ではありません。
3	No1雨水ポンプのご計画されている 排水開始水位 100%排水水位をご教示ください。			現状排水開始水位は吸水井底から3.1m上、停止水位は同1.8m上で、100%排水水位は仕様点です。
4	特記仕様書のエンジン仕様に「ガバナモータ制御」との記載がありますが、回転速度制御による運用を行うものか、お知らせ下さい。			低速、高速の2段階程度を想定しています。

質疑・回答書

告示番号		第44号	件 名	平成28年度小曾根第1ポンプ場No.1雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項			回 答
5	既設手動天井クレーン(定格荷重:5ton)は今回の撤去・据え付け工事に使用させていただけるものと考えてよろしいですか。また、吊り上げ高さ(フック位置レベル)をご教示ください			点検等を行い適切に扱っていただければ使用可能です。吊り上げ高さは図面にレールの位置を示していますので、そこから判断願います。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp