

質疑・回答書

告示番号		豊中市告示第497号	件 名	豊中市立アクア文化ホール・豊中市立中央公民館外装改修工事
No	質疑事項			回 答
1	屋上・外壁の高圧洗浄及び薬品洗浄に関して、汚水の排水処理については放流と考えてよろしいでしょうかご指示ください。			芦田ヶ池への放流は不可とします。洗浄で発生した汚水は、適切に集水し、公共下水道へ処理することとします。
2	工事で使用する重機に関してラフタークレーン(25t)程度の進入は可能で、既存土間等の耐荷重も問題ないと考えてよろしいでしょうかご指示ください。			芦田ヶ池の橋上部は重機の進入を不可としますが、その他の部分については、最大総重量25tまでの耐荷重は問題ないと考えています。ただし、損傷を防止するため、錆び汚れの付着しない鉄板敷き養生等を行うこととし、万が一錆び汚れが付着した場合は除去することとします。また、土間タイル部は破損する恐れがあるため、破損した場合は補修することとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp