質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立蛍池こども園耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
1	S04 煙突補強図の工事取合う金物は組込みを保證するものと記載されていますが、指定メーカーや責任施工業者等があるのでしょうか。詳細ご指示願います。	ケーブル及び取り付け金具は神鋼鋼線工業株式会社製同等品以上とします。又、施工業者の指定はないものとします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp