

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第188号	件 名	豊中市伊丹市クリーンランド余熱利用施設解体工事
No	質疑事項	回 答	
1	余熱利用施設(建物内部)の現地調査は可能でしょうか。御教示願います。(石綿や低濃度PCBの状況を把握するため)	現地調査は不可といたします。石綿及び低濃度PCBの調査及び取り扱いについては、本設計書には織り込んでいないため、本工事着手後、必要となった際にはクリーンランドの指示により調査等を実施するものとし、その際には別途協議とします。	
2	汚染土壌についての資料は別紙4だけと考えてよろしいですか？ もし、それ以外に開示できる資料がありましたら御教示願います。	別紙4だけとお考えください。	
3	予定価格を算出した内訳書を御提示願います。	非開示とします。	
4	(発注仕様書 P23 4 仮設工事) (2)外部足場は、周囲全面防音シート張りとなりますが、防音パネルの間違いではありませんか。御教示願います。また、外部足場設置箇所が、解体撤去工事箇所でない場合は、その設置箇所を御教示願います。	<ul style="list-style-type: none"> ・外部足場は、防音パネルとします。 ・外部足場設置箇所は、提示した図面等から適切に設定してください。 	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp