3階 石綿含有建材有無相違表

No.	部屋名称 (天井)	図面No.A-09記載内容 (施工箇所)		図面No.A-14記載		図面No.A-58記載		左記の内容による判定
		仕上材料	今回撤去工事	仕上材料	今回撤去工事	仕上材料	今回撤去工事	
1	A号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
2	B号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
3	C号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
4	D号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
5	E号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	P.B+岩綿吸音板	適用	今回工事に適用するが石綿含有材なのかかわからない
6	F号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	P.B+岩綿吸音板	適用	今回工事に適用するが石綿含有材なのかかわからない
7	教職員組合 (応接室・印刷室)	軽量石綿板	適用	不明	適用	P.B+岩綿吸音板	適用	今回工事に適用するが石綿含有材なのかかわからない
8	教職員組合 (会議室・図書室)	軽量石綿板	適用	不明	適用	P.B+岩綿吸音板	適用	今回工事に適用するが石綿含有材なのかかわからない
9	I号室	記載無し	適用外	不明	適用	化粧石膏ボード	適用	今回工事に適用し、石綿含有材ではない
10	教職員組合 (事務室)	軽量石綿板	適用	不明	適用	P.B+岩綿吸音板	適用	今回工事に適用するが石綿含有材なのかかわからない
11	K号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
12	L号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去
13	M号室	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	P.B+岩綿吸音板	適用	今回工事に適用するが石綿含有材なのかかわからない
14	男子便所	記載無し	適用外	軽量石綿板	適用外	軽量石綿板	適用外	今回工事適用外
15	女子便所	記載無し	適用外	軽量石綿板	適用外	軽量石綿板	適用外	今回工事適用外
16	ホール	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	軽量石綿板	適用	今回工事で石綿含有材撤去

※No.5~8・10・13 図面内容に相違があるため、石綿含有建材なのか一般建材なのかわかりません。

※No.16 今回工事で石綿含有材撤去になってるが、施工範囲が違います。どちらの図面になるでしょうか。