

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成29年度新免排水区実施設計業務委託
No	質疑事項	回 答	
1	今回の設計は既設管の布設替えですか。	位置図①: 既設人孔間に増補管を布設します。 位置図②: 新設管です。 位置図③: 既設の私設雨水管を撤去し、新設管を布設します。 位置図④: 道路整備工事に伴い、新設管を布設します。	
2	設計路線の下流は既設人孔ですか。 特に南桜塚2丁目はφ 1000mmの推進ですが、既設人孔への到達ですか。	位置図①③: 既設人孔へ接続します。 位置図②南桜塚について、既設人孔へ推進管を到達します。 位置図④: 既設本管に新設人孔を割込み設置します。	