

質疑・回答書

告示番号	件名	平成29年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系直流電源装置整備工事
No	質疑事項	回答
1	撤去対象の既設ケーブルと更新するケーブルに関して万が一物理的及び技術的に撤去や更新ができない箇所のケーブルがあった場合は、一部の既設ケーブルを残すことや既設ケーブルの流用(既設ケーブルを途中で切断し接続箱などでケーブルを繋ぎ合わせて配線するなど)で対応してもよろしいでしょうか？	やむを得ない場合はそういった対応をしてもよい。 ただし、監督職員の承諾を受けた上で実施するものとする。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp