



M-12 圖 配管 1-1. 補足說明資料



GT-1		
冷却水	5V200	2
	FJ200(ゴム)	2
	ストレーナー200	1
	二方弁装置200	1
給水	6V20	2
	FJ20(ゴム)	2
	電磁弁20	1
ドレン	6V50	1
	間接排水口 50x100	1
	SS制水網50	1

CT-3		
冷却水	BY200	6
	FJ200(ゴム)	6
	ストレーナー300	1
	二方弁装置300	1
給水	GY32	4
	FJ32(ゴム)	4
	電磁弁32	2
ドレン	GY50	3
	間接排水口 80x150	3
	SUS製金網80	3

GT-4		
冷却水	EV200	4
	FJ200(ゴム)	4
給水	ストレーナー250	1
	二方弁装置250	1
	EV32	2
	FJ32(ゴム)	2
ドレン	電磁弁32	1
	EV50	2
	間接排水口 80x150	2
	SUS封金網90	2



L形鋼：100x50x5x7.5t
/（溶融亜鉛メッキ仕上）

RC基礎：150x150x150

----- 既設及び残置機器・配管を示す。
 ———— 撤去機器・配管を示す。

＜設備設計者＞
一級建築士 国土交通大臣登録 第195886号
設備設計一級建築士交付 第2339号
小林 陽一

市立豐中病院 空調設備更新工事

M	空氣調和設備工事	
12	屋外冷却装置詳細圖 (配管) (改修機)	A1/1:100 A3/1:200

安井建築設計事務所